

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»

660025, г. Красноярск, ул. имени академика Вавилова, 70А, т. 2687026
инн/кпп 2461022634/246101001

Исх. № 261 от 18.12.2024г.

Директору МКУ «ЦБУОО
«Правобережная»
Н.И.Хохловой

МБДОУ № 182
Заведующий И.М.Чупрова

Уважаемая Наталья Ивановна!

Прошу подтвердить факт внесения в реестр дополнительной потребности следующие суммы:

1. 2016720,98 руб. – ремонт полов в здании по адресу ул. Шелковая, 11а
2. 1539058,64 руб. – ремонт помещений в здании по адресу ул. академика Вавилова, 76а
3. 182736Ю32 руб. – ремонт окон в здании по адресу ул. академика Вавилова, 70а
4. 922187,82 руб. – ремонт помещений в здании по адресу ул. Семафорная, 323
5. 937203,00 руб. – замена окон в здании по адресу ул. академика Вавилова, 76а
6. 1586581,33 руб. – ремонт полов в здании по адресу ул. академика Вавилова, 70а
7. 4064458,25 руб. – ремонт помещений в здании по адресу ул. академика Вавилова, 70а.

Данная информация необходима для предоставления в Управление Роспотребнадзора.



И.М.Чупрова

Исп. Левасюк О.В.
Тел. 89029455665

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»**

660025, Красноярск, ул. им. академика Вавилова 70А
тел:268-70-26

**План выполнения предписания
№ 22636 от 19.12.2023года
и предписания № 10503 от 24 мая 2024 года**

№	Шелковая, 11А	Отметка о выполнении	Сроки предписания	ответственный
1.	Во всех групповых, спортивном и музыкальном зале напольное покрытие выполнено линолеумом, линолеум с потертостями, дефектами, швы, примыкающие друг к другу не пропаяны	Разработан локально-сметный расчет на ремонт напольных покрытий на сумму 2016720,98 руб. (письмо № 1707 от 16.08.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
2.	На складе, согласно показаниям гигрометра, при температуре выше 24С осуществляется хранение пищевой продукции (кондитерские изделия, какао порошок, сыпучие продукты)	На складе установили кондиционер для охлаждения воздуха – платежное поручение № 714310 от 26.08.2024 (фото прилагается)	27.12.2024	Заведующий хозяйством
3.	Не обеспечено покрытие стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород	Приобретен стол для работы с тестом - платежное поручение № 786032 от 06.05.2024 (фото прилагается)	27.12.2024	Заведующий хозяйством
4.	В овощном цехе для обработки овощей (неочищенных) используется 1 моечная ванна	В овощном цехе установлена вторая ванна – фото прилагается	27.12.2024	Заведующий хозяйством
5.	Набор производственных помещений не соответствует, а именно отсутствует место для хранения сырых овощей	Подана заявка в ГУО № 104 от 02.09.2024	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
6.	Не предусмотрен 5-ти кратный прием пищи при 11-12 часовом	20.12.2024 года утверждено 20-ти дневное циклическое меню с 5-ти кратным приемом пищи	27.12.2024	Заведующий

	нахождении ребенка в организации	(фото прилагается) – ввод в действие с 09.01.2025 (приказ № 118 от 20.12.2024)		
	Вавилова, 76А			
7.	Занижен уровень искусственной освещенности в группе «Василек», «Солнышко»	Разработан локально-сметный расчет на ремонт освещенности на сумму 1539058,64 руб. (письмо № 2531 от 26.11.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
8.	Занижена температура воздуха в спальном помещении группы «Солнышко»	Разработан локально-сметный расчет на ремонт отопительной системы на сумму 1539058,64 руб. (письмо № 2531 от 26.11.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
9.	Не обеспечено покрытие стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород	Приобретен стол для работы с тестом - платежное поручение № 786032 от 06.05.2024 (фото прилагается)	27.12.2024	Заведующий хозяйством
10.	Состав помещений пищеблока предусмотрен для работы с полуфабрикатами, фактически допускается работа с пищевым сырьем	Подана заявка в ГУО № 104 от 02.09.2024	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
11.	Асфальтовое покрытие дорожек и проездов на всей территории имеет дефекты, выбоины	Разработан локально-сметный расчет на ремонт асфальтового покрытия на Вавилова, 76а (письмо от 20.12.22г., № 2737, сумма 4 597 856,81 руб)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
12.	На потолке лестничных маршей правого и левого крыла отслойка штукатурки	Разработан локально-сметный расчет на ремонт помещений на сумму 1539058,64 руб. (письмо № 2531 от 26.11.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
13.	Не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно группы «Воробушки», «Василек» повреждение линолеума	Разработан локально-сметный расчет на ремонт помещений на сумму 1539058,64 руб. (письмо № 2531 от 26.11.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
14.	Вентиляция пищеблока в неисправном состоянии, что приводит к накоплению влаги в помещении	Заменена вентиляционная система - платежное поручение № 53349 от 09.07.2024- фото прилагается	27.12.2024	Заведующий хозяйством
15.	Производственный стол используется выключенная плита,	Произведен демонтаж нерабочей плиты и установлен производственный стол – фото	27.12.2024	Заведующий хозяйством

	накрытая линолеумом	прилагается		
16.	Нарушение целостности оконных блоков в спортивном, музыкальном залах, игровой, раздевальной группы «Лучик», игровой, туалетной, раздевальной группы «Воробушки»	Разработан локально-сметный расчет на замену оконных блоков на сумму 937203,00 руб. (письмо № 2334 от 02.11.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
	Вавилова, 70А			
17.	Занижен уровень искусственной освещенности в групповых «Ладушки», «Солнышко»	Разработан локально-сметный расчет на ремонт освещенности на сумму 4064458,25 руб. (письмо № 2708 от 16.12.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
18.	Занижена температура воздуха в спальнях группы «Солнышко», «Звездочки»	Разработан локально-сметный расчет на замену окон на сумму 182736,32 руб. (письмо № 1558 от 26.07.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
19.	Не обеспечено покрытие стола для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород	Приобретен стол для работы с тестом - платежное поручение № 786032 от 06.05.2024 (фото прилагается)	27.12.2024	Заведующий хозяйством
20.	Состав помещений пищеблока предусмотрен для работы с полуфабрикатами, фактически допускается работа с пищевым сырьем	Подана заявка в ГУО № 104 от 02.09.2024	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
21.	Имеются дефекты покрытия стен – потеки, отслоение отделки в туалете, группы «Солнышко», в спальне и приемной группы «Бусинки», в гардеробной пищеблока сколы, отсутствие нескольких единиц керамической плитки, дефекты отделки стен в складском помещении пищеблока, в тамбуре овощехранилища	Разработан локально-сметный расчет на ремонт помещений на сумму 4064458,25 руб. (письмо № 2708 от 16.12.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
22.	Имеются дефекты покрытия пола – линолеум изорван, в трещинах, местами истерт в приемной	Разработан локально-сметный расчет на ремонт покрытия пола на сумму 4064458, 25 руб. (письмо № 2708 от 16.12.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ

	«Ладушки», в музыкальном зале, , «Бусинки», в моечной «Бусинки», в складском помещении пищеблока, в тамбуре перед овощехранилище, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию			
23.	Имеются дефекты покрытия пола в спальной, игровой, приемной группы «Солнышко» и «Звездочки»	Разработан локально-сметный расчет на ремонт покрытия пола на сумму 1586581,33 руб. (письмо № 2639 от 09.12.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
Семафорная, 323				
24.	Нарушена внутренняя отделка помещений, а именно: покрытие пола на лестнице в правом и левом крыле, в медкабинете с повреждениями, дефектами напольное покрытие неплотно прилегает к стене, имеется зазор между стеной и линолеумом	Разработан локально-сметный расчет на ремонт помещений на сумму 922187,82 руб. (письмо № 2158 от 14.10.2024)	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
25.	Не обеспечено покрытие мебели без дефектов, а именно в группах «Сказка», «Родничок», «Радуга» покрытие стола и стульчиков с повреждениями поверхности, дефектами	Мебель заменена на новую – фото прилагается	27.12.2024	Заведующий хозяйством
26.	Занижен уровень искусственной освещенности в групповых «Почемучки», приемной «Семпцветик», «Почемучки», групповой и раздевальной группы «Радуга», раздевальной группы «Родничок»	Направлено письмо в МКУ РТИЦ № 260 от 17.12.2024 на вызов специалиста для осмотра освещения	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ
27	Состав помещений пищеблока предусмотрен для работы с	Подана заявка в ГУО № 104 от 02.09.2024	27.12.2024	Заместитель заведующего по АХЧ

