

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 521/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно - речевому направлению развития детей»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Красноярск по пожарному
надзору Иванова К.Г. от «11» мая 2021 года № 521, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «01» июня 2021 года по 15 ч. 00
мин. «01» июня 2021 года; с 15 ч. 00 мин. «11» июня 2021 года по 16 ч. 00 мин. «11» июня 2021 го-
да, проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Красноярск по по-
жарному надзору Андреевым Иваном Николаевичем территории, зданий и помещений Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 182 общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому на-
правлению развития детей».

(должность, название, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственный
инспектор) по пожарному надзору, производившего (-их) проверку)

по адресу: г. Красноярск, ул. Шелковая, 11 «А» корпус 1

(наименование и адрес объекта защиты, орган власти, орган местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ № 182 Чупровой Ириной Михайловной, заведующий хозяйством
МБДОУ № 182 Естафьевой Ириной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленные в ходе проверки:

№ предпи- сания	Вид нарушения обяза- тельных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца, пункта) и наименование нормативно- го правового акта РФ и (или) нормативного документа по по- жарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устра- нения на- руше- ния обяз- ательных требова- ний по- жарной безопас-
-----------------------	---	---	---

			КОСГО
			4
521/1/1	Нарушено: перекрытие проезда для пожарной техники (на огражденной территории МБДОУ №182 со стороны ул. Щелкавой, установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, отсутствия ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, дистанционно при устройстве видео- и аудиовизора с местом их установки	п. 11 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Правила противопожарного режима. Указатели обеспечивают надежное техническое опирание (в любое время года) пролет, проезд и подступ к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым окладам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. Не допускается перекрытие проездов для пожарной техники зданиями и строениями, посадкой крупномерных деревьев, исключением или ограничением проезда пожарной техники, доступ пожарных в целях действий, спорушений либо снижающими размеры проездов, подступов, устанавливаемые требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаума, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проезде и подступах, а также их нахождение в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждений и иных технических средств на проездах или подступах при устройстве видео- и аудиовизора с местом их установки.	10.05.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные в этой, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Андреев И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«11» июня 2021 г.

М.П.И.*

Предписание для исполнения подучин*

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«11» июня 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Номер «телефонной линии»:

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-227-09-19